V/39/01792
AR/--

INFORME

PREVIO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.		
PETICIONARIO	:	**Fernando de Palacio Rodríguez**
DENOMINACIÓN	:	**Dos alojamientos turísticos en Esles (parcela 39074A033000090000SR)**
LOCALIDAD	:	**Esles**
TÉRM. MUNICIPAL	:	**Santa María de Cayón**
PROVINCIA	:	**Cantabria**
RÍO/CUENCA	:	**--- / ---**

Con fecha 13/02/2025 Fernando de Palacio Rodríguez presentó en esta Confederación Hidrográfica una solicitud de autorización de vertido con la correspondiente declaración, conforme al artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, relativa al vertido arriba indicado.

Con posterioridad, se efectuaron tres requerimientos que fueron cumplimentados por el peticionario en fechas 10/03/2025, 14/04/2025 y 23/04/2025, 06/05/2025 y 28/05/2025.

Los vertidos no tienen posibilidad de conectarse a un sistema de saneamiento para la depuración de sus aguas residuales en la depuradora de la zona. El peticionario ha presentado informe de Aqualia, Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Santa María de Cayón en el que se indica que, el comienzo de la red de saneamiento municipal, se sitúa a más de 1.000 m de la finca donde se localizan los dos alojamientos turísticos, por lo que no se estima viable la conexión a la red general municipal.

Se solicita autorización para dos puntos de vertido de aguas residuales procedentes de dos alojamientos turísticos, denominados *Cabaño* y *Cabaña 1*, localizados en una misma parcela (39074A033000090000SR). Se proyectan sendos sistemas de tratamiento, ambos consistentes en un decantador-digestor previo a la evacuación de los vertidos por filtración al terreno a través de 13 y 11 zanjas filtrantes, respectivamente.

Mediante informe realizado por el Servicio de Guardería Fluvial de este Organismo de cuenca en fecha 14/03/2025 se comprobó que el alojamiento denominado *Cabaña 1* se localizaba a menos de 50 m del aprovechamiento tramitado en el expediente A/39/15163, a nombre del mismo titular Fernando de Palacio Rodríguez. Tras comunicar esta situación al titular, con fecha 28/05/2025 se aporta nueva localización del punto de vertido.

El peticionario presenta estudio hidrogeológico, firmado por el técnico [redacted] El estudio concluye que los sistemas de filtración al terreno (zanjas filtrantes) están sobredimensionados respecto a la carga prevista para la protección de las aguas subterráneas y evitar riesgos de encharcamiento y posible contaminación con puntos de agua potable y afección a vecinos.

A efectos de la comprobación de la admisibilidad del vertido, a que se refiere el artículo 247.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se informa lo siguiente:

1.- ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES

NO3902771 Alojamiento turístico Cabaño - Esles

PROCEDENCIA DEL AGUA RESIDUAL : Alojamientos turísticos
TIPO DE AGUA RESIDUAL : Doméstica
TÍTULO DE ACTIVIDAD CNAE : Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
GRUPO DE ACTIVIDAD CNAE : Servicios
CLASE-GRUPO-CNAE : 1 - 00 - 5520
HABITANTES-EQUIVALENTES (h-e) : 4

NO3902772 Alojamiento turístico Cabaña 1 - Esles

PROCEDENCIA DEL AGUA RESIDUAL : Alojamientos turísticos
TIPO DE AGUA RESIDUAL : Doméstica
TÍTULO DE ACTIVIDAD CNAE : Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
GRUPO DE ACTIVIDAD CNAE : Servicios
CLASE-GRUPO-CNAE : 1 - 00 - 5520
HABITANTES-EQUIVALENTES (h-e) : 6

2.- LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIDO

NO3902771 Alojamiento turístico Cabaño - Esles

FORMA DE EVACUACIÓN : Indirecto por infiltración al terreno
MASA : Santander-Camargo - ES018MSBT012-009
HOJA 1/50.000 : 19-5
COORDENADAS UTM
ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo, 1989):
X= 437.025
Y= 4.792.574
HUSO= 30

NO3902772 Alojamiento turístico Cabaña 1 - Esles

FORMA DE EVACUACIÓN : Indirecto por infiltración al terreno
MASA : Santander-Camargo - ES018MSBT012-009
HOJA 1/50.000 : 19-5
COORDENADAS UTM
ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo, 1989):
X= 437.076
Y= 4.792.461
HUSO= 30

Los datos contenidos en la documentación presentada coinciden sensiblemente con la realidad del terreno. Véase plano adjunto.

- Objetivos medioambientales de la masa de agua: según el Apéndice 8.4. del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (BOE de 10 de febrero de 2023), el objetivo medioambiental para la masa de agua subterránea Santander-Camargo - ES018MSBT012-009 es mantener el buen estado ecológico y el buen estado químico alcanzados en el primer ciclo de planificación hidrológica (2009-2015). Según el Informe de seguimiento del año 2023, el estado de la masa de agua es bueno.

  Se considera que el vertido solicitado es compatible con los objetivos medioambientales de la masa de agua y que la masa alcanza el buen estado.

- Figuras de protección en el punto de vertido: el punto de vertido no está ubicado en el ámbito de ninguna de las figuras de protección del Apéndice 7 del Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental. La masa de agua Santander-Camargo - ES018MSBT012-009 está incluida en el apéndice 7.2 *Zona de Captación de agua subterránea para abastecimiento,* apéndice 7.8 *Zonas de protección de hábitat o especies* y apéndice 7.9 *Perímetros de protección de aguas minerales y termales*, del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (BOE de 10 de febrero de 2023).

3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

Además de la normativa general de aguas, se considera de aplicación a este caso las siguientes normativas específicas:

- Real Decreto-Ley 11/1995 y Real Decreto 509/1996, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.

- Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental (BOE de 10 de febrero de 2023).

4.- CONSIDERACIONES SOBRE EL EXPEDIENTE DE VERTIDO

- Procedimientos anteriores: no procede

- Tipo de tramitación: general industrial.

- Tipo de aguas residuales: de la actividad generadora del vertido, se estima que éstas se corresponden con:

  - Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes.

- Parámetros contaminantes: los parámetros característicos de la actividad causante del vertido son los enumerados a continuación:

  - pH
  - Sólidos en suspensión
  - Amonio total
  - DBO_5
  - DQO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL CANTÁBRICO, O.A.

- Captaciones para consumo humano aguas abajo del vertido: visto el informe emitido por el Servicio de Guardería Fluvial en fecha 14/03/2025, teniendo en cuenta la nueva localización del punto de vertido indicada en la documentación presentada en fecha 28/05/2025, y realizada consulta en el SIGCHC al respecto, no se ha detectado la existencia de ninguna captación para abastecimiento a menos de 50 m del punto de vertido. En todo caso, la autorización de vertido que en su caso se otorgue podrá ser revisada si en el futuro hubiera un concesionario que pudiera verse afectado por el vertido.

- Tramitación conjunta con la concesión de aguas: Fernando de Palacio Rodríguez dispone de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,0276 l/s de un manantial existente en El Hayal, Esles, término municipal de Santa María de Cayón (Cantabria) con destino a uso doméstico (con consumo humano) de dos cabañas rurales otorgada por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha 11/02/2025 (expediente A/39/15163).

- Obras fuera de zona de policía: en base a la información disponible, las obras o instalaciones generadoras de las aguas residuales previstas están situadas fuera de la zona de policía de cauces del dominio público hidráulico.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS VERTIDOS.

NO3902771 Alojamiento turístico Cabaño - Esles

Alojamientos turísticos

Caudal punta horario	: 0,1 m³/h (0,028 l/s)
Volumen diario	: 0,88 m³
Volumen máximo anual	: 321 m ³

NO3902772 Alojamiento turístico Cabaña 1 - Esles

Alojamientos turísticos

Caudal punta horario	: 0,1 m³/h (0,028 l/s)
Volumen diario	: 1,32 m³
Volumen máximo anual	: 482 m³

Límites máximos de los parámetros contaminantes:

NO3902771 Alojamiento turístico Cabaño - Esles

Alojamientos turísticos

Demanda Bioquímica de Oxígeno 5 días (DBO5)	menor de 160 mg O2/L
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	menor de 260 mg O2/L
Sólidos en suspensión	menor de 100 mg/L
Amonio total	menor de 20 mg NH4/L
pH	entre 6 y 9

NO3902772 Alojamiento turístico Cabaña 1 - Esles

Demanda Bioquímica de Oxígeno 5 días (DBO5)	menor de 160 mg O2/L
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	menor de 260 mg O2/L
Sólidos en suspensión	menor de 100 mg/L
Amonio total	menor de 20 mg NH4/L
pH	entre 6 y 9

6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN.

Instalaciones de depuración proyectadas:

NO3902771 Alojamiento turístico Cabaño - Esles

- Decantación - digestión.
- Punto de control de caudal y características del vertido.
- Sistema de filtración al terreno (13 zanjas filtrantes).

NO3902772 Alojamiento turístico Cabaña 1 - Esles

- Decantación - digestión.
- Punto de control de caudal y características del vertido.
- Sistema de filtración al terreno (11 zanjas filtrantes).

- Estas instalaciones se corresponden con los siguientes procesos unitarios de depuración:
  - **TRATAMIENTO PRIMARIO:** Decantación primaria.

- Punto de control de caudal y características del vertido: para el vertido autorizado se dispondrá un punto de control situado previamente al vertido Indirecto por infiltración al terreno.

- La evacuación del vertido será Indirecto por filtración al terreno mediante 13 zanjas filtrantes para el alojamiento denominado *Cabaño*; y mediante 11 zanjas filtrantes para el alojamiento denominado *Cabaña 1*, en una zona donde el nivel freático no se encuentra muy superficial y no existen cursos de agua a menos de 10 metros, ni fuentes, pozos o captaciones de abastecimiento de agua a menos de 50 metros.

- Medidas de seguridad en prevención de vertidos accidentales. Dada la poca entidad del vertido no se consideran necesarias medidas de seguridad adicionales.

- “By-pass”. En la documentación presentada no consta la existencia de by- pass.

Se considera que las instalaciones de depuración proyectadas son, en principio, suficientes para cumplir los límites indicados en el apartado 5 de este informe. No obstante, si posteriormente se comprobase la insuficiencia de las instalaciones de depuración, el titular deberá ejecutar las modificaciones precisas a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL CANTÁBRICO, O.A.

El plazo de 12 meses se considera suficiente para la ejecución de las obras y la entrada en servicio de las instalaciones depuración.

Teniendo en cuenta la normativa que resulta de aplicación y las características de las aguas residuales que declara el peticionario, se entiende que, una vez que entren en funcionamiento las instalaciones de depuración arriba indicadas, las características del vertido se consideran adecuadas al cumplimiento de las normas de calidad del medio receptor, habiendo tenido en cuenta además las mejores técnicas disponibles (MTD) correspondientes a la actividad.

Si se comprobase la insuficiencia de las medidas correctoras adoptadas, ya sea en lo relativo al grado de depuración alcanzado en las instalaciones de depuración o al correcto funcionamiento del sistema de filtración en el terreno, el titular deberá, como responsable del cumplimiento de las condiciones de la autorización, ejecutar las modificaciones precisas en las instalaciones de depuración o de evacuación de las aguas residuales a fin de ajustar el vertido a las características autorizadas, previa la comunicación al Organismo de cuenca y, si procede, la correspondiente modificación de la autorización.

LIQUIDACIÓN DEL CANON DE CONTROL DE VERTIDOS

En aplicación del artículo 113 de la Ley de Aguas y del artículo 291, con el Anexo IV, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), el importe del **canon de control de vertidos (CCV) anual** será el resultado de multiplicar el volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido, de acuerdo con la fórmula siguiente:

$CCV = V \times P_u$
$P_u = P_b \times C_m$
$C_m = C_2 \times C_3 \times C_4$

Siendo:

- V = Volumen de vertido autorizado (m^3/año).
- P_u = Precio unitario de control de vertido (euros/m^3).
- P_b = Precio básico por m^3 establecido en función de la naturaleza del vertido.
- C_m= Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.
- C_2 = Coeficiente en función de las características del vertido.
- C_3 = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.
- C_4 = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

NO3902771 - Alojamiento turístico Cabaño - Esles

V = 321 m³/año

C2 =	1,00	Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes
C3 =	0,50	Con tratamiento adecuado
C4 =	1,25	Zona de Categoría I

Cm = 1,00 x 0,50 x 1,25 = 0,625000

Pb = 0,01751 euros/m³ Agua Residual : Urbana o asimilable
Precio básico establecido por Real Decreto-Ley 1/2021 (BOE de 19 de enero), vigente desde el 1 de enero de 2021.

Pu = 0,01751 x 0,625000 = 0,010944 euros/m³

CCV anual: 321 x 0,010944 = 3,51 euros/año

NO3902772 - Alojamiento turístico Cabaña 1 - Esles

V = 482 m³/año

C2 = 1,00 Urbanos hasta 1.999 habitantes-equivalentes
C3 = 0,50 Con tratamiento adecuado
C4 = 1,25 Zona de Categoría I

Cm = 1,00 x 0,50 x 1,25 = 0,625000

Pb = 0,01751 euros/m³ Agua Residual : Urbana o asimilable
Precio básico establecido por Real Decreto-Ley 1/2021 (BOE de 19 de enero), vigente desde el 1 de enero de 2021.

Pu = 0,01751 x 0,625000 = 0,010944 euros/m³

CCV anual: 482 x 0,010944 = 5,28 euros/año

Importe del CCV anual = 3,51 + 5,28 = **8,79 euros/año**

El artículo 113.4 de la Ley de Aguas establece que el periodo impositivo del CCV coincide con cada año natural. El importe del CCV anual que se liquida al titular es el establecido en la presente resolución, en tanto no se dicte resolución de modificación de las condiciones de la autorización de vertido que afectan a los factores que intervienen en su cálculo.

Por ello, cada año se enviará al titular la tasa correspondiente al ejercicio anterior, con el importe antes establecido, salvo que deban aplicarse al periodo liquidado los precios básicos actualizados, publicados en el BOE, en sustitución de los anteriores. En dicha tasa se indicará el importe del CCV liquidado, plazo, lugar y forma de pago.

No obstante, en los supuestos previstos en los artículos 294.2.a) y 294.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el importe del CCV del correspondiente periodo anual, se calculará proporcionalmente al número de días de vigencia de la autorización en relación con el total del ejercicio.

El CCV será independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las Comunidades Autónomas o las Corporaciones locales para financiar obras de saneamiento y depuración (art. 113.7 de la Ley de Aguas).

CONCLUSIÓN

Por todo ello se informa que, según la información contenida en el expediente, la solicitud de autorización de vertido de referencia ha tenido en cuenta las mejores técnicas disponibles, y el vertido es compatible, a priori, con el cumplimiento de las normas de calidad, objetivos

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL CANTÁBRICO, O.A.

[redacted]

medioambientales y valores de referencia indicados en el Apéndice 10 del Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental.

Por ello, procede continuar la tramitación del expediente, sometiéndolo a información pública y recabando el informe de la Comunidad Autónoma, según se establece en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

LA JEFA DE SERVICIO
Ana Rey Cabeza

LA JEFA DE ÁREA DE VERTIDOS
Iria García González

[redacted]