DECLARACION DE VERTIDO SIMPLIFICADA

[redacted]

A) POBLACIÓN GENERADORA DEL VERTIDO URBANO O ASIMILABLE A URBANO

Procedencia del vertido

☐ Población dispersa	☐ Núcleo urbano	☐ Urbanización	■ Vivienda	☐ Otros

Nombre de los núcleos, poblaciones, urbanización, vivienda, otros:	Población de hecho (1):	Población estacional (2):	Periodo en que se contabiliza la Población estacional (3):	Carga contaminante en habitantes equivalentes (4):
Barrio La Quieva 5, Lierganes	2	8	Abril - Octubre	10

¿Recibe aguas residuales industriales? (5) ☐ SI ■ NO — % aguas residuales industriales:

B) PUNTO DE VERTIDO

Medio receptor			
	Aguas superficiales	☐ Directo	Nombre del medio receptor (río, embalse, lago, etc..):
	Aguas subterráneas (6)	☐ Directo Profundidad (m): ■ Indirecto	Acuífero:
	Masa de agua	Maximo: 324 m3/año	

Situación donde se produce el vertido (7)			
Provincia: Cantabria	Municipio: Liérganes	Localidad: La Quieva	
Paraje: El cotero del Baile			
Polígono (8): 526	Parcela (8): 13		
Coordenadas ETRS89 (9) X: 443301 Y: 4798198	Huso de Coordenadas ETRS89 (9): ☐ Huso 29 ■ Huso 30 ☐ Huso 31	Nº Hoja 1/50.000 (10): 59	

C) CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO

Parámetro (11)	Valor (11)	Unidades (11)	% reducción (11)
Volumen de vertido	324	m^3/año	
Sólidos en suspensión		mg/L	60,00
DBO_5		mg/L O_2	30,00
DQO		mg/L O_2	

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

[redacted]

DECLARACION DE VERTIDO SIMPLIFICADA

[redacted]

D) DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN

Instalación	Tipo	¿Aporta memoria o proyecto de las instalaciones de depuración? (12)
☑ En proyecto Fecha prevista de ejecución: 30/06/2025 ☐ Existente Año de construcción:	☑ Fosa séptica ☐ Tanque Imhoff ☐ Sistema de infiltración ☐ Otros (especificar)	☑ Memoria ☐ Proyecto

Breve descripción de las instalaciones de depuración y evacuación:

Se proyecta instalar una fosa séptica integral de polietileno de 3 m3, con cartucho de filtro biológico a la salida de la misma, concebida para conseguir la decantación de sólidos sedimentables del agua residual con un rendimiento de 30% en la eliminación del DBO5 y de 60% en la eliminación de MES. Está diseñada para el tratamiento de todas las aguas asimilables a domésticas con una capacidad para realizar la depuración diaria del caudal resultante de hasta 15 HE (1,00m3/d). La fosa dispone de marcado CE según norma UNE EN 12566-1. Una vez depurada el agua doméstica residual, se proyecta su vertido indirecto al terreno mediante su filtración a través del suelo a través de zanjas filtrantes que recogen y distribuyen esas aguas por medio de una tubería de drenaje perforada, colocada sobre un lecho de arena y cubierta de grava. La superficie de infiltración está constituida por el fondo de las zanjas, aunque en las paredes verticales también pueden contribuir a la infiltración de las aguas. Para permitir una alimentación alternada de las distintas zanjas y facilitar la oxigenación de las que quedan en reposo, las aguas residuales descargarán en una arqueta o cámara de reparto,

E) CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDO (13)

¿Está constituida la Comunidad de Usuarios de Vertido?		
	☐ Sí	Fecha de aprobación de estatutos y constitución de la Comunidad de Usuarios de Vertido (14):
	☑ No	¿Se encuentra en trámite? (15) ☐ Sí ☐ No
		Nº de Expediente (15):
		Fecha de inicio del expediente de solicitud (15):

[redacted]

[redacted]